



MVCRX04DWE8K  
prvotní identifikátor

**MINISTERSTVO VNITRA**  
**generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky**  
Kloknerova 2295/26, Praha 414, 148 01

---

Č. j.: MV- 40836-1/PO-IZS-2019

Praha 21. března 2019

Počet listů: 1

Přílohy: 2,/32

HZS hl. m. Prahy  
HZS krajů  
Záchranný útvar HZS ČR  
vzdělávací a účelová zařízení HZS ČR

Kompozitní tlakové lahve s plastovým jádrem - technický posudek

Na základě zkoušek a analýzy dokumentace ke kompozitním tlakovým lahvím s plastovým jádrem, které provedla pracoviště chemické služby generálního ředitelství a HZS Královéhradeckého kraje, byl zpracován technický posudek s obrazovou dokumentací, které jsou součástí přílohy dopisu. Na základě zde uvedených skutečností stanovuji následující opatření.

Použití a plnění kompozitních tlakových lahví s plastovým pouzdem je u HZS ČR zakázáno. Zároveň je zakázáno, aby Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR provádělo revize těchto lahví. To platí rovněž pro HZS krajů, které si provádějí revize svépomocí. MV-GŘ HZS ČR udělá kroky k tomu, aby si tyto lahve nepoživovaly jednotky dobrovolných hasičů a HZS podniků. Toto opatření platí do odvolání.

genmjr. Ing. Drahoslav Ryba  
generální ředitel HZS ČR

Vyřizuje: Ing. Jiří Matějka  
tel. č.: 950 819 802  
e-mail: jiri.matejka@grh.izscr.cz